

OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ÚSEK ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY


Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo spisu

OU-LM-OSZP-2024/012584-006

Liptovský Mikuláš

09. 12. 2024



Rozhodnutie

stavebné povolenie

Popis konania / Účastníci konania

Obec Jalovec, Jalovec č. 2, 032 21 Bobrovec, IČO 00 315 281 - stavebné povolenie stavby: „Jalovec verejný vodovod a kanalizácia – rozšírenie“

Výrok

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 61 zákona NR SR č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) a po vykonanom stavebnom konaní v súlade s § 73 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách stavebníkovi:

Obec Jalovec, Jalovec č. 2, 032 21 Bobrovec, IČO 00 315 281

povoľuje

podľa § 26 ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov uskutočnenie stavby:

„Jalovec verejný vodovod a kanalizácia - rozšírenie“

na pozemku par. č. KN-C 269/1, 269/2, 264/1, 261/1, 261/2 a 310/3 k.ú. Jalovec v súlade s územným rozhodnutím vydaným Obcou Bobrovec, Bobrovec č. 90, 032 21 Bobrovec č. MsÚ/ÚSaSP 2024/1738-3/MMo zo dňa 24.07.2024, právoplatným 28.08.2004.

Účel vodnej stavby: rozšírenie verejného vodovodu a verejnej splaškovej gravitačnej kanalizácie v obci Jalovec v dvoch na sebe nezávislých častiach obce, umožňujúcich napojenie plánovanej výstavby v obci na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. .

Stavba sa povoľuje v rozsahu:

Členenie na stavebné objekty:

SO 01 Južná časť
SO 011 Vodovodný rad RAD „1“
SO 012 Splašková kanalizácia „A1“

SO 02 Severná časť
SO 021 Vodovodný rad RAD „2“
SO 022 Splašková kanalizácia „A2“

Vodovod bude pozostávať z dvoch vodovodných radov RAD „1“ a RAD „2“. Vodovodné rady sa napoja na jestvujúce vodovodné rady DN 100

Vodovodné rady :

RAD „1“ PE100RC dvojvrst. DN 100 (d110*6,6) , PN 10, SDR 17 , dĺžky 129 m

RAD „2“ PE100RC dvojvrst. DN 100 (d110*6,6) , PN 10, SDR 17 , dĺžky 307 m

Spolu: dĺžky 436 m

Trasa RAD „1“ začína v km 0,000 v mieste jestvujúceho vodovodného potrubia LT DN 100. Trasa pokračuje cez mierne lomové body až ku koncu staničenia v km 0,129, kde je navrhnutý koncový podzemný hydrant DN 80 HP1-K s príslušenstvom.

Trasa RAD „2“ začína v km 0,000 v mieste jestvujúceho vodovodného potrubia PE DN100 pri jestvujúcom koncovom podzemnom hydrante DN 80, DN 100. Trasa vedie priamym smerom až na koniec staničenia v km 0,307, kde je navrhnutý koncový podzemný hydrant DN 80 HP1-V s príslušenstvom.

Splašková kanalizácia:

„A1“ PVC-hl DN 300 (SN12, 315*10,2), dĺžky 65 m

„A2“ PVC-hl DN 300 (SN12, 315*10,2), dĺžky 314 m

Spolu: dĺžky 379 m

Súčasťou kanalizačného potrubia budú kanalizačné odbočky (odbočenia z verejnej kanalizácie) počte 24 ks a kanalizačné šachty železobetónové, typové, montované s poklopom bez otvorov na povrchu v počte 16 ks.

Potrubie DN 300 bude ukladané do pažených rýh na štrkové lôžko hrúbky 150 mm po zhutnení. Obsyp potrubia bude zhutňovaný po vrstvách hrúbky 100 – 150 mm. Na dne ryhy bude drenážna rúrka DN 100 na odvedenie vody počas výstavby.

1. Podmienky povolenia:

1. Stavebníkom vodnej stavby bude Obec Jalovec, Jalovec č. 2, 032 21 Bobrovec, IČO 00 315 281

2. Povolenie platí dva roky od právoplatnosti tohto rozhodnutia a zaniká ak žiadateľ v tejto lehote nezačne s výstavbou.

2. Povinnosti stavebníka:

1. Prejednať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny projektu, ktoré by bolo potrebné realizovať počas výstavby, a ktoré by ovplyvnili technické riešenie diela alebo majetkové vzťahy.

2. Za vytýčenie priestorovej polohy zodpovedá stavebník.

3. Pred začatím stavebných prác požiadať správcov podzemných vedení o vytýčenie sietí priamo v teréne a rešpektovať ich stanoviská.

4. Zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie nevyužitelných odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších doplnkov.

5. Ku kolaudačnému konaniu doložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.

6. Škody vzniknuté na cudzom majetku počas výstavby je povinný uhradiť stavebník.

7. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
8. Pri výstavbe používať stroje v riadnom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok.
9. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Pri realizácii stavby zabezpečiť náhradné vstupy na pozemky jednotlivých nehnuteľností.
11. Nevyhnutný výrub drevín riešiť v zmysle § 47 ods. 3 a § 48 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
12. Pri realizácii prác na pozemku v súbehu s vodným tokom neukladať výkopový materiál v jeho blízkosti.
13. Pri realizácii výkopových prác v blízkosti vodného toku ponechať dostatočný manipulačný priestor pre mechanizmy správcu vodného toku za účelom údržby vodného toku, resp. v prípade zabezpečenia práv v čase výskytu veľkých vôd.
14. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy môže stavebné povolenie zrušiť v novom konaní, alebo zmeniť v zmysle ustanovenia § 24 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.
15. Toto rozhodnutie je stavebným povolením v zmysle § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
16. Po ukončení výstavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu vodnej stavby.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK

1. Riešený zámer výstavby rozšírenia verejného vodovodu a kanalizácie v k.ú. Jalovec bude zosúladený s pripravovaným územným plánom obce Jalovec.
2. V prípade nevyhnutného výrubu drevín ako aj súvislých krovitých porastov bude potrebné postupovať podľa § 47 a 48 zákona o ochrane prírody, záväzné stanovisko nenahrádza súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody.
3. Upozorňujeme, že v súlade s § 103 ods. 5 zákona o ochrane prírody, o prípadnom nevyhnutnom výrube drevín musí byť rozhodnuté ešte pred vydaním rozhodnutia .
4. Prebytočnou výkopovou zeminou nezasýpať brehové porasty, mokradové lokality a trvalé trávne porasty.
5. Prípadné dočasné depónie výkopovej zeminu situovať na pozemku stavebníka.
6. Z mechanizmov nesmú unikať ropné látky. V prípade úniku škodlivých látok budú realizované opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy a horninového prostredia. Pri realizácii výstavby dbať, aby nedošlo k znečisteniu resp. ohrozeniu okolitého prostredia.
7. Po ukončení výstavby odstrániť všetky mechanizmy, odpad, dočasné a prenosné zariadenia a okolitý terén uviesť do upraveného stavu.
8. Vzniknutý odpad likvidovať v zmysle platnej legislatívy.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH

1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky sa bude nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a projektovou dokumentáciou;
2. Odpady zo stavby je nutné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uplatňovať hierarchiu odpadového hospodárstva, a to uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je požadované vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať;
3. Výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je potrebné s ňou náležite nakladať;
4. V prípade vzniku nebezpečných odpadov tieto zhromažďovať v súlade s § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch;

5. Upozorňujeme Vás, že komunálne odpady vznikajúce počas výstavby (od pracovníkov na stavbe, zamestnancov) a samotnej prevádzky musia byť separované a v zmysle § 81 zákona o odpadoch a platného VZN príslušnej obce;

6. Viest' a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov: ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému úradu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje;

7. V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t. j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

Upozorňujeme, že v zmysle § 99 ods. 1, písm. b) bod 5 je nutné požiadať tunajší úrad o vydanie záväzného stanoviska k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

Krajský pamiatkový úrad Žilina

1. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

2. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Žilina. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezov, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Na vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

2. V prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. vyjadrenie stráca platnosť.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním

projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, janbabal@telekom.sk, +421 44 4328456 .

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka , že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie, sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, ak žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si odborné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti o vytýčenie.

14. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením , je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, bude stavebník povinný po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

UPOZORNENIE: v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia bude žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby bude potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov bude toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina

1. V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektronické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z. z. § 43.

2. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite

3. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

4. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdí buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

Všeobecné podmienky:

1. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2. Od energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach dodržať manipulačný priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

3. V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb,

ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov, Liptovský Mikuláš

V chodníku vedľa cesty III/2321 v ckm 5,600-5,610, ktorý je v vlastníctve Obce Jalovec bude na parcele KN-C 264/1 realizovaný vodovodný rad „1“. Podľa predloženej dokumentácie stavebník svojou činnosťou nezasiahne do telesa cesty III/2321.

Všeobecné podmienky pre realizáciu stavebných prác v súbehu s cestou:

1. Pracovisko na ceste bude vyznačené príslušným dopravným označením podľa projektu DZ odsúhlaseného OR PZ ODI Liptovský Mikuláš a určeného príslušným správny orgánom.
2. Stavebník pred začatím prác požiada v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách o stanovisko Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorému predloží vyjadrenie č. 4/2024/1555/tsú-104 zo dňa 04.12.2024.
3. Vodovodný rad „1“ bude uložený v hĺbke podľa schválenej projektovej dokumentácie.
4. Stavebník zabezpečí, aby počas realizácie stavby nedochádzalo k znečisteniu vozovky cesty III/2321 stavebnou činnosťou. V prípade, že dôjde k znečisteniu vozovky, je zodpovedný za vyčistenie cesty bezprostredne po jej znečistení.
5. Stavebník bude zabezpečovať osadenie dočasného dopravného značenia a taktiež zabezpečovať a kontrolovať osadenie bezpečnostných zariadení na stavebnom úseku cesty.
6. V prípade narušenia odvodnenia cesty (priekopy rigoly, priepusty) uvedie tieto stavebník do riadneho stavu.
7. Začatie a ukončenie prác v chodníku vedľa cesty III/2321 oznámi stavebník zástupcovi správcu komunikácie – Mgr. Sosková, tel. 0918 370 173, ktorá písomne odovzdá stavebné práce súbehu s cestou III/2321 zápisom do stavebného denníka a po ukončení preberie preberacím protokolom.
8. Dodržať „Všeobecno – záväzné podmienky pre stavebníka na realizáciu prác v telese cest v majetkovej správe SC ŽSK“ uvedené v prílohe, ktoré sú pre stavebníka záväzné.

SC ŽSK súhlasí s čiastočnou uzávierkou cesty III/2321 na čas nevyhnutne potrebný pre uloženie vodovodných a kanalizačných rozvodov a vykonanie stavebných úprav po zásahu.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

1. Dodržať ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia tak, ako je navrhované v projekte, t. j. 1,8 m od osi potrubia po oboch stranách potrubia.
2. Navrhované hydranty na vodovodných radoch budú slúžiť len ako prevádzkové hydranty na odkalovanie a odvzdušňovanie vodovodného potrubia, nebudú slúžiť na požiarne účely.
3. Pri výstavbe verejného vodovodu môžu byť použité len armatúry s ťažkou protikoróznou ochranou podľa požiadaviek noriem GSK.
4. V prípade, že existujúce kanalizačné šachty nie sú vyhovujúce pre napojenie navrhovaných stôk, je v rámci stavby potrebná ich výmena za šachty vyhovujúce (sútoková, resp. priebežná šachta).
5. Ku tlakovým skúškam vodovodného potrubia, ku skúškam tesnosti kanalizačného potrubia a ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí prizývať zástupcu LVS a. s., inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. Kontakty: stredisko vodovodov – vedúci strediska – tel. č. 0905 850 711, stredisko kanalizácií – vedúci strediska – tel. č. 0908 916 580.
6. Pred napojením navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu a rozšírenia verejnej kanalizácie na existujúce potrubia žiadame podpísať zmluvu o prevádzkovaní týchto sietí medzi investorom a spoločnosťou LVS, a.s.
7. Ku kolaudačnému konaniu stavebník zabezpečí zriadenie vecného bremena na pozemkoch, na ktorých budú uložené potrubia navrhovaného verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Zriadenie vecného bremena je potrebné vyznačiť na LV vlastníka pozemku.
8. Po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia

a geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné pre prostredie MicroStation).

9. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poruchám na potrubiach v správe LVS a.s., žiadame ich okamžité nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.

3. Všeobecné ustanovenia:

1. Súčasťou povolenia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Juraj Vavro, autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 0506*A*2-2 v júni 2024, zákazkové číslo 08/2024.

2. Zhotoviteľ stavby bude vybratý na základe výberového konania. Stavebník do 15 dní po určení zhotoviteľa stavby oznámi orgánu štátnej vodnej správy jeho názov s uvedením adresy a doložením zmluvy o dielo a živnostenským listom.

3. Predpokladané náklady stavby sú 136 200,00 €.

4. Ukončenie stavby do 36 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

5. Súhlas v súlade s § 140b zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona vydal Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši č. MsÚ/ÚRaSP 2024/6693-2/MMo zo dňa 15.11.2024.

4. Majetkovoprávne pomery:

Stavba „Jalovec verejný vodovod a kanalizácia - rozšírenie“ bude realizovaná na pozemku par. č. KN-C 269/1, 269/2, 264/1, 261/1, 261/2 a 310/3 k.ú. Jalovec .

Pozemok:

par. č. KN-C 269/1, 269/2, 264/1, 261/1 a 261/2 k.ú. Jalovec vedených na liste vlastníctva č.131 k.ú. Jalovec ako druh pozemku druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie sú vo vlastníctve Obce Jalovec, 032 21 Jalovec č. 2, IČO 00 315 281.

par. č. par. č. KN-C 310/3 k.ú. Jalovec vedený na liste vlastníctva č. 201 k.ú. Jalovec ako druh pozemku druh ostatná plocha je vo vlastníctve Obce Jalovec, 032 21 Jalovec č. 2, IČO 00 315 281.

Ku stavbe sa vyjadrili:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH č. OÚ-LM-OSZP-2023/013336-002 zo dňa 06.10.2023, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS č. OU-LM-OSZP- 2023/013721-003 zo dňa 18.10.2023, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-LM-OSZP-2023/013328-004 zo dňa 04.12.2023, Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina č. 202309-SP-0074-1 zo dňa 04.10.2023, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš č. 7474/2024/ES zo dňa 07.10.2024, Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 6612329279 zo dňa 25.10.2023, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov, Liptovský Mikuláš č. 4/2024/1555/tsú-104 zo dňa 04.12.2024, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia č. OU-LM-OKR-2023/013317-02 zo dňa 05.10.2023, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši č. ORHZ-LM1-2023/000721-002 zo dňa 27.10.2023, Krajský pamiatkový úrad Žilina č. KPIZA-2023/17511-2/80805/FUR zo dňa 16.10.2023.

Rozhodnutie o námietke účastníkov konania: Námietky neboli vznesené

Odôvodnenie

Obec Jalovec, Jalovec č. 2, 032 21 Bobrovec, IČO 00 315 281 požiadala listom zo dňa 19.08.2024 o vydanie stavebného povolenia stavby: „Jalovec verejný vodovod a kanalizácia – rozšírenie“

Orgán štátnej vodnej správy k uvedenej žiadosti oznámením o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania č. OU-LM-OSZP-2024/012584-003 zo dňa 04.10.2024 zvolal stavebné konanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutočnilo dňa 05.11.2024 so stretnutím pozvaných pri Obecnom úrade v Jalovci.

Účastníci stavebného konania nevzniesli také pripomienky, ktoré by bránili vydať stavebné povolenie na horeuvedenú stavbu. Ich pripomienky sú skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Orgán štátnej vodnej správy v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o vydanie stavebného povolenia a zistil, že uskutočnením stavby ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Obec Jalovec je oslobodený od úhrady správneho poplatku v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe horeuvedených skutočností rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zák. č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Toto rozhodnutie sa doručuje formou verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Zároveň správny orgán zverejňuje písomnosť aj na svojom webovom sídle.

Vyvesené dňa:..... Zvesené dňa:.....

Ing. Denisa Oravcová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10007

Doručuje sa

Obec Jalovec, okres Liptovský Mikuláš, Jalovec 2, 972 31 Jalovec, Slovenská republika
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
Správa ciest ŽSK, Závod Liptov, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš